

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
27.08.2021, КНМ 05220061000200576116

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 11 по г. Избербаш
Каякентскому району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«14» марта 2022г. № 31/1

Должностным лицом (должностными лицами): Начальником ОНД и ПР № 11 по г. Избербаш и Каякентскому району Магомедовым Басиром Абдулкадировичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения: от «22» марта 2022 г., 14 час. 48 мин. № 31,

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Алхаджакент, ул. Ленина 39.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

В отношении: _____ (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

Прилегающей территории, зданий и сооружений, а также помещений, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Дружба". ИНН 0155013226 ОГРН 1070522001131, адрес: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Алхаджакент, ул. Ленина 39. категория риска — чрезвычайно высокий.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной плановой проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ Предприятия	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1. На объекте защиты не организовано дублирование системы пожарной сигнализации, подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83);	До 01.10.2022	40%
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, (проектная документация).	(Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54);	До 01.10.2022	37
3.	На объекте защиты не обеспечено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.48);	До 01.10.2022	150 30 1 шт
4.	Н4. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации.	(ППР в РФ-1479 п. 54);	До 01.10.2022	100%
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей своевременно наличие ручных электрических фонарей (не менее 1-го фонаря на каждого дежурного) и средства индивидуальной защиты органов	(Постановление Правительства РФ №1479 п.30);	До 01.10.2022	100%

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (не менее на каждого дежурного)			
6.	Не проводится периодическая проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций с составлением акт (протокола) проверки. Не проведена повторная огнезащитная обработка после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.12);	До 01.10.2022	80р 100р
7.	8. Допущено прокладка электрической проводки (розетки, выключатели) по горючему основанию.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.35«е»);	До 01.10.2022	
8.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.10);		100
9.	13. Монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проводиться без проектных решений	(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 83, Постановление Правительства РФ №1479 п.54);		7
10.	Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	(Постановление Правительства РФ №1479 п.60);		500
11.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для автоматического самозакрывания двери при пожаре	(Постановление Правительства РФ №1479 п.24);		
12.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	(Постановление Правительства РФ №1479 п.37);		
13.	14. На объекте защиты разработанная декларация			

	пожарной безопасности в отношении здания не соответствует (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст. 64.) 16.			
14.	На объекте защиты на путях эвакуации детского сада для отделки пола применяется материал высокой пожарной опасностью (линолеум)	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 5 ст. 134 (СП 1.13130.2020);		
15.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающий предел огнестойкости, класса пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций (декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений).	(Постановление правительства РФ № 1479 п. 25);	сертификат	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трех месячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований, мероприятий по обеспечению ПБ будет проведена в рамках внеплановой проверки в **августе 2022 года**.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный
государственный надзор:



(подпись)

Магомедов Б.А.

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

Не привлекался


(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

Не привлекался

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения
получил представитель
контролируемого лица:


(подпись)

Караева З.К.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в
ознакомлении и получения
предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575862

Владелец Караева Зулайха Караевна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023