



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Отделение надзорной деятельности по Каякентскому району**

368560 РД Каякентский район с. Новокаякент, ул. Дахадаева-7 тел. 2-11-01 факс 55-15-21
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 35/1/35
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №1 с. Алходжакент»
в лице заведующей Караевой Залайха Караевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Каякентского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности по Каякентскому району ГУ МЧС России по РД капитана внутренней службы Бегова Ю.М. от 28 апреля 2015 года № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. по 09 ч. 00 мин. «25» мая 2015 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности по Каякентскому району капитаном внутренней службы Беговым Ю.М., в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 с. Алходжакент», совместно с заведующей Караевой З.К.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П р е д п и с а н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	С организацией установившей пожарную сигнализацию заключить договор на обслуживание	п. 61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390),	01.03.2016 г	
2.	Построить на территории детского сада пожарный водоем, для целей пожаротушения и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ФЗ 3 123, СП 8.13130-2009 п.4.1	01.03.2016 г	
3.	Произвести огнезащитную обработку(пропитку) деревянных конструкций здания детского сада с составлением соответствующих актов	п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390),	01.03.2016 г	
4.	В здании детского сада не установлен Стрелец-Мониторинг, с выводом на пульт дис-	(ч.7 ст. 83 ФЗ-123)	01.03.2016 г	

петчерской службы пожарной охраны с. Но- вокаякент			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Каякентскому району
капитан вн. службы Бегов Ю.М.
(тел;89640000153)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 25 " мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая детского сада
Караева З.К.
(тел; 89034806105)

(должность, фамилия, инициалы)

✓

(Handwritten signature)
(подпись)

" 25 " мая 2015 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575862

Владелец Караева Зулайха Караевна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023