

# АКТ

## приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

«31» августа 2017

Адрес объект: Республика Дагестан, Каякентский район, село Алхаджикент, улица Ленина, 39.

Объект: здание МКДОУ «Детский сад №1 с. Алходжакент»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Заведующая МКДОУ «Детский сад №1 с. Алходжакент» ЗМЗ  
представитель подрядчика: директор ООО «Спецавтоматика» Даниялов А.Д.  
Мастер пропитчик Османов А.А.  
Составили настоящий акт в том, что произведено покрытие следующим материалом огнезащитным составом:

**«МИГ 09» ТУ 2499-039-24505934-2009 сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП061.В.00318**

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здание МКДОУ «Детский сад №1 с. Алходжакент»

Общая площадь обработанной поверхности составляет 331,5 м<sup>2</sup>

При сдаче была произведена проверка пропитанного материала на огнестойкость, при этом оказалось, что образец, находящийся в зоне пламени обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца не происходит, а образец, изъятый из пламени не горит и не тлеет.

Мастер пропитки: Османов А.А. Османов

Представитель заказчика: Заведующая

Директор ООО «Спецавтоматика» Даниялов А.Д.

**Примечание:** Пропитанный материал при воздействии на него влаги (дождя, снега и прочего) или хранении его в сыром помещении теряет свою огнестойкость.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575862

Владелец Караева Зулайха Караевна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023